2025.10.01 13:15:42
LUKA TRAMPUŠ
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica

Evidenčna oznaka:	2300-18/25687-25/97343
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B 5000 Nova Gorica
Naročilo:	Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode št. , 0296/2024/P, z dne 10.06.2024 Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-18/25687-25/94672, z dne 16.09.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Nova Gorica,	01.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-18/25687-25/97343

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Vitovlje, Gostilna pri Olgi
Številka vzorca:	25/97343
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Vzorec odvzel:	Karmen Podgornik, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	17.09.2025 11:02
Mesto odvzema:	Vodovod Osek - Vitovlje, Vitovlje, Gostilna pri Olgi, Kuhinja, pipa na koritu za kuhanje
Vzorec sprejel:	Karmen Podgornik
Kraj in čas sprejema:	Nova Gorica, 17.09.2025 12:29

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Klor-prosti	0.12	mg/L	/	/
Okus	brez okusa		/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi		/	/
pH	8.0		6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	230	µS/cm	2500	skladen
Indikativni parametri				
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}	/	/
Motnost	<0.1	NTU	4	skladen
Mikrobiološki parametri				
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/25687-25/97343-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-18/25687-25/97343-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/25687-25/97343-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-18/25687-25/97343-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vitovlje, Gostilna pri Olgi
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	25/97343
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo:	Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode št. , 0296/2024/P, z dne 10.06.2024 Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-18/25687-25/94672, z dne 16.09.2025
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 238624, 17.09.2025
Mesto odvzema:	Vodovod Osek - Vitovlje, Vitovlje, Gostilna pri Olgi, Kuhinja, pipa na koritu za kuhanje
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.09.2025 11:02

Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 17.09.2025 12:29

Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 01.10.2025

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-18/25687-25/97343-T

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Klor-prosti	0.12		mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	17.09.25 17.09.25
Okus	brez okusa				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.09.25 17.09.25
Temperatura vode	20.9		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.09.25 17.09.25
Vonj	po kloru ali klorirani vodi				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.09.25 17.09.25
pH	8.0				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	17.09.25 17.09.25
	Meritev opravljena pri T = 20.6 °C					
Električna prevodnost (20°C)	230		µS/cm		ISO 7888:1985[1], na mestu odvzema	17.09.25 17.09.25
	Meritev opravljena pri T = 20.6 °C					

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Luka Trampuš ob 01.10.2025 13:15

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-25/97343-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vitovlje, Gostilna pri Olgi
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/97343
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode št. , 0296/2024/P, z dne 10.06.2024
Mesto odvzema: Vodovod Osek - Vitovlje, Vitovlje, Gostilna pri Olgi, Kuhinja, pipa na koritu za kuhanje
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 17.09.2025 11:02
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 17.09.2025 12:29
Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 19.09.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.2		m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B[1], NG	17.09.25 17.09.25
	pH = 8,1					
Motnost	<0.1		NTU		ISO 7027-1:2016, NG	17.09.25 17.09.25

[1] pH je izmerjen z metodo SIST EN ISO 10523:2012.

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Petra Brecelj, univ.dipl.inž.živ.teh. ob 19.09.2025 13:06:45

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4006-18/25687-25/97343-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vitovlje, Gostilna pri Olgi
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/97343; Lab. št.: 25/5409
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode št. , 0296/2024/P, z dne 10.06.2024
Mesto odvzema: Vodovod Osek - Vitovlje, Vitovlje, Gostilna pri Olgi, Kuhinja, pipa na koritu za kuhanje
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 17.09.2025 11:02
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 17.09.2025 12:46
Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 23.09.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	17.09.2025 19.09.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	17.09.2025 20.09.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2025 18.09.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2025 18.09.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2025 19.09.2025

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Špela Leban Stanković, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Špela Leban Stanković, univ.dipl.mikrobiologinja ob 23.09.2025 11:16:57

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.