



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica

Evidenčna oznaka: 2300-18/25687-26/54581

Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B
5000 Nova Gorica

Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026),
PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Nova Gorica, 09.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - OŠ in vrtec Čepovan
Številka vzorca: 26/54581
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25.
JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Vzorec odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 26.05.2026 08:46
Mesto odvzema: Vodovod Čepovan - Trnovo, OŠ in vrtec Čepovan, Kuhinja, pipa na koritu za pranje zelenjave
Vzorec sprejel: Karmen Podgornik
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 26.05.2026 12:38

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Temperatura vode	16.7	°C		/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
pH	7.7			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	333	µS/cm		2500	skladen
Splošni parametri					
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen
Elementi v sledovih					
Uran	0.21	µg/L		30	skladen
Pesticidi - organoklorni					
Endosulfan	<0.0011	µg/L		/	/
Alaklor	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Aldrin	<0.0012	µg/L		0.03	skladen
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		0.1	skladen
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		0.1	skladen
beta-HCH	<0.0012	µg/L		0.1	skladen



Pesticidi - organoklorni

delta-HCH	<0.0018	µg/L	0.1	skladen
Dieldrin	<0.0015	µg/L	0.03	skladen
Endrin	<0.0016	µg/L	0.1	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L	0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L	0.1	skladen
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009	µg/L	/	/
Heptaklor	<0.0027	µg/L	0.03	skladen
Izodrin	<0.0010	µg/L	0.1	skladen
Klordan	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
o,p-DDD	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
o,p-DDT	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDD	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDE	<0.0009	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDT	<0.0027	µg/L	0.1	skladen
trans-Heptaklorepoksidi	<0.0011	µg/L	0.03	skladen

Pesticidi - organofosforni in drugi

p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
-----------------	---------	------	-----	---------

Pesticidi - uronski

Buturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Neburon	<0.011	µg/L	0.1	skladen

Anorganski parametri

Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
--------	----	------	------------------	----	---------

Aromatski ogljikovodiki

Benzen	<0.3	µg/L	1	skladen
--------	------	------	---	---------

Druge halogenirane organske spojine

Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/

Oddelek za pitne in kopalne vode



Druge halogenirane organske spojine

Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L	60	skladen

Hormonski motilci

Bisfenol A	<0.25	µg/L	2.5	skladen
------------	-------	------	-----	---------

Kovine

Aluminij	5.2	µg/L	200	skladen
Arzen	<0.1	µg/L	10	skladen
Antimon	0.24	µg/L	10	skladen
Baker	0.021	mg/L	2	skladen
Bor	0.0025	mg/L	1.5	skladen
Cink	32	µg/L	/	/
Kalij	250	µg/L	/	/
Kalcij	40000	µg/L	/	/
Kadmij	0.021	µg/L	5	skladen
Krom	0.63	µg/L	50	skladen
Magnezij	24000	µg/L	/	/
Mangan	0.25	µg/L	50	skladen
Molibden	0.11	µg/L	/	/
Natrij	1.6	mg/L	200	skladen
Nikelj	0.56	µg/L	20	skladen
Selen	<0.1	µg/L	20	skladen
Svinec	0.48	µg/L	10	skladen
Železo	<40	µg/L	200	skladen
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg 1	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetraklorometan	<0.1	µg/L	/	/
1,2-Dikloroetan	<3.0	µg/L	3	skladen
1,1,1-Trikloroetan	<0.5	µg/L	/	/
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 8	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Organska onesnaževala

Perfluorobutanojska kislina	0.00062	µg/L	/	/
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/

Oddelek za pitne in kopalne vode



Organska onesnaževala

Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Vsota PFAS	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Parameter Vsota PFAS se nanaša na parameter Skupno PFAS z mejno vrednostjo 0,1 µg/l (Del B, Priloga 1 Uredbe o pitni vodi). Upoštevajo se vsote spojnih iz točke 2, dela B, Priloge 3 Uredbe o pitni vodi (Ur. list. RS, 61/2023 in 192/2026).

Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoronansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/

Osnovni parametri

Oksidativnost (Permanganatni indeks (oksidativnost) *)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen
Skupna trdota	11	°N	/	/	

Pesticidi

Boskalid	<0.006	µg/L	/	/
Cimoksanil	<0.01	µg/L	/	/
Difenokonazol	<0.009	µg/L	/	/
Epoksikonazol	<0.002	µg/L	/	/
Fenazakvin	<0.009	µg/L	/	/
Flutriafol	<0.01	µg/L	/	/
Karbendazim	<0.01	µg/L	/	/
Klotianidin	<0.01	µg/L	/	/
Mandipropamid	<0.01	µg/L	/	/
Metaflumizon	<0.01	µg/L	/	/
Tetrakonazol	<0.009	µg/L	/	/
Tiofanat-metil	<0.06	µg/L	/	/
Zoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi - triazinski in drugi

Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Aklonifen	<0.006	µg/L	/	/
Cibutrin	<0.002	µg/L	/	/
Diflufenikan	<0.006	µg/L	/	/
Dimetaklor	<0.006	µg/L	/	/
Dimetomorf	<0.004	µg/L	/	/
Fenpropidin	<0.007	µg/L	/	/
Flufenacet	<0.003	µg/L	/	/
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L	/	/
Fluopikolid	<0.006	µg/L	/	/
Flurokloridon	<0.007	µg/L	/	/
Foksim	<0.005	µg/L	/	/
Izoksafutol	<0.003	µg/L	/	/
Klomazon	<0.005	µg/L	/	/
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L	/	/
Klortoluron-desmetil	<0.005	µg/L	/	/
Kvinoksifen	<0.002	µg/L	/	/
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	/	/
Petoksamid	<0.021	µg/L	/	/
Pinoksaden	<0.007	µg/L	/	/

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 6/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi in metaboliti

Piridat-M	<0.005	µg/L	/	/
Prosulfokarb	<0.006	µg/L	/	/
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tepraloksidim	<0.01	µg/L	/	/
Tiametoksam	<0.004	µg/L	/	/
Pesticidi (vsota)	<0.06	µg/L	0.5	skladen

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Benzo(b)fluoranten	<0.01	µg/L	/	/
Benzo(k)fluoranten	<0.01	µg/L	/	/
Benzo(ghi)perilen	<0.01	µg/L	/	/
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.01	µg/L	/	/
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	0.01	skladen
Acenaften	<0.005	µg/L	/	/
Antracen	<0.005	µg/L	/	/
Benzo(a)antracen	<0.005	µg/L	/	/
Dibenzo(a,h)antracen	<0.01	µg/L	/	/
Fluoren	<0.005	µg/L	/	/
Fluoranten	<0.005	µg/L	/	/
Krizen	<0.005	µg/L	/	/
Acenaftilen	<0.005	µg/L	/	/
Fenantren	<0.005	µg/L	/	/
Naftalen	<0.005	µg/L	/	/
Piren	<0.005	µg/L	/	/

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Motnost	<0.1	NTU	4	skladen	
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹	/	/	
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Nitrit	<0.004	mg/L	N	0.5	skladen
Nitrat	6.3	mg/L	NO ₃	50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.37	mg/L	C	/	/
Cianid - prosti	<10	µg/L	CN ⁻	50	skladen
Sulfat	3.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Fluorid	<1.0	mg/L	F	1.5	skladen
Klorid	2.6	mg/L	Cl ⁻	250	skladen

Trihalometani

Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L	/	/
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L	/	/
Trihlorometan (kloroform)	1.3	µg/L	/	/
Bromodiklorometan	0.7	µg/L	/	/
Trihalometani (vsota)	2.0	µg/L	100	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 7/8

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/25687-26/54581-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-18/25687-26/54581-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/25687-26/54581-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - OŠ in vrtec Čepovan
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/54581
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 252942, 26.05.2026
Mesto odvzema: Vodovod Čepovan - Trnovo, OŠ in vrtec Čepovan, Kuhinja, pipa na koritu za pranje zelenjave
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.05.2026 08:46

Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

Sprejem vzorca

Datum in ura: 26.05.2026 12:38

Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 09.07.2026





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Temperatura vode	16.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
pH	7.7			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
<i>Meritev opravljena pri T = 16.7 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	333	µS/cm		ISO 7888:1985 ^[1] , na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 16.7 °C</i>					
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.06	#	µg/L	Izračun, na mestu odvzema	09.07.26 09.07.26

[1] Korekcija s pomočjo temperature kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Karmen Podgornik, dipl.san.inž. ob 09.07.2026 12:03

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - OŠ in vrtec Čepovan		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/54581		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica		
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.		
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica		
Naročilo:	Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Čepovan - Trnovo, OŠ in vrtec Čepovan, Kuhinja, pipa na koritu za pranje zelenjave		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 06.07.2026	
Datum in ura: 26.05.2026 08:46	Datum in ura: 26.05.2026 12:38		
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV	Sprejel: Karmen Podgornik		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Aklonifen	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Boskalid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Cibutrin	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Cimoksanil	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Difenokonazol	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Dimetaklor	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Dimetomorf	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Epoksikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Fenazakvin	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Fenpropidin	<0.007 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Flukvinkonazol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Fluopikolid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Flurokloridon	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Flutriafol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Foksim	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Izoksafutol	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Karbendazim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klortoluron-desmetil	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klotianidin	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Kvinoksifen	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Metaflumizon	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Tepaloksidim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Tetrazonazol	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Tiametoksam	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Tiofanat-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Bisfenol A	<0.25 #	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	04.06.26 05.06.26
Perfluorobutanojska kislina	0.00062	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, NG	26.05.26 26.05.26
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B, NG	26.05.26 26.05.26
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	SIST ISO 7150-1:1996, NG	27.05.26 27.05.26
Nitrit	<0.004	mg/L	N	SIST EN 26777:1996, NG	27.05.26 27.05.26
Nitrat	6.3	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	27.05.26 28.05.26
Celotni organski ogljik - TOC	0.37	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	02.06.26 03.06.26
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	02.06.26 03.06.26
Cianid - prosti	<10 #	µg/L	CN ⁻	ND-OKANG-129, NG	01.06.26 01.06.26
Sulfat	3.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	27.05.26 28.05.26
Fluorid	<1.0	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	27.05.26 28.05.26
Klorid	2.6	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	27.05.26 28.05.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Aluminij	5.2	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Arzen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Antimon	0.24	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Baker	0.021	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Bor	0.0025 #*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Cink	32	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Kalij	250 #*	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Kalcij	40000	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Kadmij	0.021	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Krom	0.63	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Magnezij	24000	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Mangan	0.25	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Molibden	0.11	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Natrij	1.6	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Nikelj	0.56	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Selen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Svinec	0.48	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Železo	<40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	01.06.26 03.06.26
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	02.06.26 05.06.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Trihlorometan (kloroform)	1.3	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Bromodiklorometan	0.7	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Trihalometani (vsota)	2.0	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	26.05.26 27.05.26
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Trihloroeten (trihloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Tetrakloroeten+trihloroeten	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	26.05.26 27.05.26
Tetraklorometan	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
1,2-Dikloroetan	<3.0 #	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
1,1,1-Trihloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	26.05.26 27.05.26
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467: 1998 , NG	27.05.26 27.05.26
Triklorooctna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Benzo(b)fluoranten	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Benzo(k)fluoranten	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Benzo(ghi)perilen	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2 ^[3] , NG	03.07.26 03.07.26
Benzo(a)piren	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Acenaften	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Antracen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Benzo(a)antracen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Dibenzo(a,h)antracen	<0.01 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Fluoren	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Fluoranten	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Krizen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Acenaftilen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Fenantren	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Naftalen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Piren	<0.005 #	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.06.26 03.07.26
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
<i>Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina, perfluorooktanojska kislina, perfluorooktansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.</i>					
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Skupna trdota	11 #	°N		Izračun, NM	17.06.26 17.06.26
Endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Uran	0.21	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	17.06.26 17.06.26
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Ametrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Heksazinon	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Napropamid	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Prometon	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Simetrin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Terbumeton	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[5] , NM	02.06.26 02.06.26
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[5] , NM	02.06.26 02.06.26
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Aldrin	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
alfa-HCH	<0.0013	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
beta-HCH	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
delta-HCH	<0.0018	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Dieldrin	<0.0015	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Endrin	<0.0016	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Izodrin	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Klordan	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
o,p-DDD	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
o,p-DDT	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
p,p-DDD	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
p,p-DDE	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
p,p-DDT	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
trans-Heptaklorepoksidi	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif. ^[4] , NM	05.06.26 15.06.26
Buturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Fluometuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Neburon	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	01.06.26 05.06.26

[1] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s preprihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.

[2] Rezultat je vrednoten z uporabo zunanega standarda.

[3] Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota): benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen in indeno (1,2,3-cd)piren.

[4] Ekstrakcija s heksanom po tč. 7.2.1, koncentriranje po tč. 7.3.2 in izračun po tč. 9.2.1.

[5] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Petra Breclj, univ. dipl. inž. živ. teh. ob 06.07.2026 10:16:52

Pija Rep, univ. dipl. kem.

OKA Maribor

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - OŠ in vrtec Čepovan
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/54581; Lab. št.: 26/3091
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025
Mesto odvzema: Vodovod Čepovan - Trnovo, OŠ in vrtec Čepovan, Kuhinja, pipa na koritu za pranje zelenjave
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.05.2026 08:46

Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 26.05.2026 12:44

Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 29.05.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 8	CFU/mL	26.05.2026 28.05.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	26.05.2026 29.05.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	26.05.2026 27.05.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	26.05.2026 27.05.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	26.05.2026 28.05.2026

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 29.05.2026 16:02:20

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.